

דו"ח ליקויים בטיחותיים בגן ילדים הלר 10

שכונת גבעת מרדכי, ירושלים

בדיקת גן הילדים נעשתה בתאריך 31 באוגוסט 2015. הבדיקה התבססה על שני המסמכים הבאים :

"הבטחת תנאים ביטחוניים במוסדות חינוך – רשימה מנחה לעריכת מבדק בבית ספר, גן ילדים ופנימייה", של משרד החינוך, אוקטובר 2012.

"חוזר מנכל תשסח/3(ב), כ' במרחשון התשס"ח, 01 בנובמבר 2007 – בסעיף 5.1 – "הבטחת הבטיחות בגן הילדים". המופיע באתר משרד החינוך.

תחום	סימוכין ב"רשימה מנחה"	פירוט הדרישה ב"רשימה מנחה"	הליקויים הבטיחותיים שנמצאו בגן	סימוכין ב"חוזר מנכ"ל"
תשתיות	3.1	"החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם".	בכניסה לחצר הגן, מצד ימין יש יציאה של פתח ניקוז הבנין שנשפך לתוך חצר המשחקים של הילדים ומסכנם. בקצהו יש חלקי פלסטיק שבורים חדים ומסוכנים היכולים לגרום לפציעה.	
	3.3	"שטח החצר יהיה ממולא בחול ים, כורכר, סומסומיה, דשא וחומרים נוספים מתאימים"	החצר אמנם מכוסה בדשא מלאכותי, אך הפרשי הגובה בין חלקי הדשא השונים מהווה סכנת נפילה, בעת שיתקלו בהם.	
	3.4	"לא יהיו מקומות ללא ניקוז מתאים שיאפשרו שלוליות ומים עומדים"	לא קיים בחצר הגן ניקוז. חצר הגן נמצא על גבי מדרכת הרחוב.	
			מי הגשמים שיוורדים על הבניין יורדים ישירות לחצר הגן, וכן לגן עצמו וגורמים הצפות בתוך מבנה הגן בתקופת החורף.	
ארגון החצר	3.11	"החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות ילדים"	גודל החצר הינה 8.7 מטר * 3.5 מטר – זוהי חצר קטנה מאוד שלא יכולה להכיל את כל שלושים הילדים ומעלה, הלומדים בגן.	
			החצר בנויה בשיפוע, דבר שיכול לגרום לאי יציבות ונפילה של ילדי הגן.	
	3.12	"לא יגודרו עצים או חלקים מהחצר, בשטח המשמש לבילוי תלמידים בהפסקות, בגדר תיל או בכל צורת גידור אחרת העלולה לפגוע בתלמידים במרוצתם"	בגלל גודלו הקטן של החצר, שתי מגלשות "הבימבה" שבחצר סמוכות לגדר החצר, ובעת גלישה יש סכנת פגיעה של הילדים המתגלשים בגדר החצר.	

תחום	סימוכין ב"רשימה מנחה"	פירוט הדרישה ב"רשימה מנחה"	הליקויים הבטיחותיים שנמצאו בגן	סימוכין ב"חוזר מנכ"ל"
ארגון החצר	3.17	"מבנה הגן או החצר לא ימצאו מתחת למרפסות, רמפות, גגות, או מתחת לכל מערכת שתאפשר נפילת גופים. במקרים חריגים יש להתקין גגון מתאים."	חצר הגן ממוקמת צמוד לבניין מגורים. מעליה ישנם מרפסות של דיירים, וקיימת סכנת נפילת גופים בעת שהות הילדים בחצר. הגגונים שהותקנו לא מכסים את כל שטח החצר, ובכך מאפשרים נפילה לחצר.	
שבילים	3.22	"השבילים משערי הכניסה לבניין דרכי הגישה מרוצפים או כבושים, ללא מהמורות ובלטות ופניהם מחוספסים למניעת החלקה."	בכניסה לגן יש מהמורה מוגבהת, שיכולה להוות מפגע בטיחותי.	
מתקני משחקים	3.43	"המתקנים יהיו יציבים"	שתי מגלשות של רכבי 'בימבות' הנמצאות בחצר – לא מקובעות. והן זזות בדחיפה קלה, ועל כן לא יציבות בכלל.	ראה סעיף 11.2.1, 11.2.2
	3.45	"לא ימצאו נקודות הילכדות"	שתי המגלשות בחצר בנויות מחוליות, ובניהם מרווחים המאפשרים הכנסת אצבעות והיתפסות בזמן משחק בחצר.	ראה סעיף 11.2.1, 11.2.2
ציוד ומטפי כיבוי אש	4.5	"בכל גן יותקנו שני מטפי אבקה 6 ק"ג כל אחד"	קיים רק מטפה כיבוי אחד בגן בכניסה לגן מבפנים.	
		"בחזית הכניסה למבנה תוצב עמדת כיבוי אש כוללת ברז שריפה 2 גלגלון 3/4 של 15 מטר עם מזנק"	עמדת הגלגלון הנמצאת לפני הכניסה לגן מצד שמאל, לא כוללת מזנק בראשה, כפי המחויב לפני כללי הבטיחות, וממילא לא מאפשר שימוש תקין בגלגלון.	
		"ייתקנו מערכות אוטומטיות לגילוי אש ועשן"	לא קיים ברז פתיחה לגלגלון סמוך לנקודת הימצאות הגלגלון.	
		לא קיימות מערכות גילוי אש ועשן בגן הילדים.		
הכנה למילוט	4.13	"דלתות יפתחו כלפי חוץ וכו'"	הגלגלון המותקן בקיר מחוץ לגן נמוך מאוד, ולא מגיע ל- 1.5 מטר.	סעיף 9.6.4 – "בגנים שבהם מותקן גלגלון ישירות על הקיר ולא בתוך גומחה, הוא יותקן בגובה של 1.5 מטר מהרצפה"
מפגעים קבועים וניידים	5.4	"מתלי מעילים לא יהיו נמוכים מ- 1.5 מטר. במידה והגובה יפחת מ- 1.5 מטר יש להתקין מגן."	לא קיים "מגן" באף אחד ממתלה המעילים, על אף שהם נמוכים מגובה 1.5 מטר.	סעיף 13.2 – "אסור להתקין מתלים למעילים ולתיקים בגובה העלול לסכן את הילד בהתקרבו למתלה. המתלים יהיו בגובה של 1.5 מטר לפחות."

תחום	סימוכין ב"רשימה מנחה"	פירוט הדרישה ב"רשימה מנחה"	הליקויים הבטיחותיים שנמצאו בגן	סימוכין ב"חוזר מנכ"ל"
מפגעים קבועים וניידים	5.5	"ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות"	כל הארונות והכונניות שבגן לא מקובעים למרות הנדרש.	
	5.11	הריצוף לא יהיה מועד להחלקה, במיוחד במקומות שרבה בהם הרטיבות, כמו השירותים, מטבח וכו'"	הגן כולו מרוצף מאבני קרמיקה רגילה. יתכן חשש להחלקה במטבח ובחדרי השירותים של הילדים.	
דלתות דלתות	5.23 א'	"הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך מניעת מעיכת אצבעות. סעיף א - התקנת מגן אצבעות נדרשות לשני הצדדים של הדלת כשיש אפשרות הילכדות אצבעות"	אין מגן נגד "מערכת אצבעות" בדלת האחורית המשמשת גם כיציאת חירום. כמו כן חסר מגן אצבעות גם בדלת הכניסה הראשית מבחוץ, וקיים חשש סביר לפגיעת ילדים הנמצאים בחצר, בעת פתיחת הדלת.	
	5.23 ג'	"הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך מניעת מעיכת אצבעות. סעיף ג - מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה."	אין מעצור דלת תקין לעצירת דלת הכניסה לגן, בעת פתיחתו.	
	5.27	"הדלתות יפתחו כלפי חוץ בזוויות של 180 מעלות; בקיר פינתי לפחות 90 מעלות"	כפי שצוין כבר בסעיף סימוכין 4.13 : הדלת האחורית המשמשת גם לחירום לא נפתחת כלפי חוץ כנדרש, אלא כלפי פנים.	
מעקות ומסעדי יד	5.29	"יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על שלוש. גובה יימדד מהמשטח האופקי או מקצה "אף" המדרגה"	המעקה המוביל בין המפלס העליון למפלס התחתון בגן, הוא בגובה של 91 ס"מ בלבד, בעוד הוא צריך להיות בגובה 1.1 מטר.	
	5.31	"המעקים יהיו יציבים ומקובעים למקומם; לא יהיו שלבים אופקיים מתחת לגובה 90 ס"מ"	קיים שלב אופקי תחתון בכל אחד משני המעקים הנמצאים משני צדי המדרגות, למרות האיסור. המעקים משני צדי המדרגות לא מקובעים היטב לקיר, והם בתנועתיות של כ- 1 ס"מ.	

תחום	סימוכין ב"רשימה מנחה"	פירוט הדרישה ב"רשימה מנחה"	הליקויים הבטיחותיים שנמצאו בגן	סימוכין ב"חוזר מנכ"ל"
בניין וכיתות	7.3	"שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות מעוגלות. עשויים מחומר לא שביר"	הארונות שמכילים משחקים וחומרי יצירה בגן הינם בעלי זוויות חדות המהוות סכנה בעת ריצת ומשחק הילדים בתוך הגן.	
המטבח	7.9	"מטבח יופרד מחדר הלימוד, וישמש להכנת אוכל"	המטבח לא מופרד מחדר הלימוד, וקיימת גישה קבועה של הילדים אליו. כיוור נטילת הידים של הילדים סמוך לשיש המטבח.	10.1.1 - "המטבח יופרד מחדר הלימוד, וישמש כחדר אוכל" 10.1.2 - "הכניסה למטבח תותר לילדים בנוכחות מבוגרים".
לוחות חשמל	9.1	"לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה"	ארון החשמל עשוי כולו מעץ דליק. אין נעילה מסודרת לארון הזה, לבד מדבק "סלוטייפ" המצמיד את שני צדי הדלת.	